

(別表)評価基準表

No.	評価項目	評価内容・評価基準	配点
1	病院施設に関する実績	・十分な実績（当院と同規模以上の病院での施工実績及び施工件数等）があるか。	10
2	施工配慮・体制	・病院利用者や職員に配慮した施工方法か。 ・安全管理対策は十分か。 ・施工に制限が伴う場合には、柔軟な対応が可能か。 ・廃棄物の処理計画は適切か。	20
3	施工後の管理、保証、保守	・不具合（不点灯等）が発生した場合の対応方法は適切か。 ・不具合（不点灯等）が発生した場合の緊急時の連絡体制は十分か。	20
4	LED 照明の仕様	・病院の特性、用途（手術室・救急・病室・検査室等）に応じた提案か。 ・ちらつき（フリッカー）、眩しさ（グレア）、電磁波（ノイズ）による影響を考慮しているか。 ・安全規格や国際規格に準拠しているか。 ・長期間使用できる製品か。	30
5	費用	・導入費用は適正であるか。 ・電気使用量や電気代の削減見込みは十分あるか。	20
合計			100

採点基準

	10点満点の評価項目 の場合	20点満点の評価項目 の場合	30点満点の評価項目 の場合
特に優れている	10点	20点	30点
優れている	8点	16点	24点
標準	6点	12点	18点
やや劣っている	2点	4点	6点
劣っている	1点	2点	3点